



Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21,
36-100 Kolbuszowa, woj. Podkarpackie

Kolbuszowa, dnia 3 sierpnia 2018 r.

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22 71 333, fax (017) 22 72 939
NIP 814-15-76-232

ZP.271.1.33.2018

Wszyscy Wykonawcy Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz separatora**”.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 594975-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane.

W związku z otrzymanymi pytaniami działając zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1:

Czy w wycenie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem wykonanie ulepszenia podłoża piaskiem grub. 15 cm czy zgodnie z przekrojem normalnym stabilizację cementowo-piaskową o grubości 15 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem konstrukcyjnym - stabilizacja piaskowo – cementowa.

Pytanie nr 2

Czy w wycenie należy przyjąć zgodnie z przedmiarem wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego grub. 20 cm czy zgodnie z przekrojem normalnym z chudego betonu grub. 20 cm.

Odpowiedź:


Zgodnie z opisem technicznym i rysunkiem konstrukcyjnym - podbudowa z betonu.

Pytanie nr 3

Czy w wycenie w poz. 24 należy oprócz umocnienia wycenić również wykonanie wylotu typ ciężki zgodnie z warunkami PZMiUW i szczegółami konstrukcyjnymi?

Odpowiedź:

Uwzględnić wylot typu ciężkiego zgodnie z warunkami PZMiUW.



BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ
Jan Zuba