



NR OBWODU	TR2-8	TR2-9	TR2-10	TR2-11	TR2-12	TR2-13	TR2-14	TR2-15	TR2-16
OPS	Grzebro 230V - schł. multifunkcyjna	Grzebro 230V - schł. multifunkcyjna, projektor	Grzebro 230V - hel	Grzebro 230V - hel	Grzebro 230V -	Grzebro 230V -	Grzebro 230V -	Talant/2P dozowno	Suszarni
WOC	1,6	0,4	2,4	2,4	0,4	0,4	0,4	1,2	2,5
TP1 PRZEBIÓR PRZEWODU	YDYB 3x2,5	YDYB 3x2,5	YDYB 3x2,5	YDYB 3x2,5	YDYB 4/3x1,5	YDYB 3x2,5	YDYB 3x2,5	YDYB 3x1,5	YDYB 3x2,5

Nazwa obiektu:	BUDYNEK USŁUGOWY HOTELOWO-GASTR.		
Adres budowy:	36-100 KOLBUSZOWA, ul. Wojska, dz. nr ewid.: 1156/1, 1156/3, 1180, 371		
Inwestor:	Gmina KOLBUSZOWA, adres: 36-100 KOLBUSZOWA, ul. Obr. Pokoju 21		
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU		—
Autor projektu:	Imię i nazwisko:	Numer upr. bud.:	Data:
Elektryk/a:	inż. PAMEL PWOWAR	E-11702	VII.2012
Sprawdzający:	mgr inż. BARTOSZ BUDZIK	E-21702	VII.2012
PROJEKT BUD. - SCHEMAT TABLICZY TR2			RYS. NR E-4/2