

Mielec, dn. 07.10.2015 r.
L. dz. RE02/RM/CW/10/W/129 /2015

Urząd Miejski
w Kolbuszowej
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa


Dotyczy: zabezpieczenia kolidujących urządzeń energetycznych z budową drogi gminnej na działce nr 1501 w Kolbuszowej

Rejon Energetyczny Mielec przychylając się do Państwa prośby wyraża zgodę na wykonanie przebudowy drogi gminnej na działce nr 1501 w Kolbuszowej bez wykonania przełożenia kabla SN-15kV HAKnFta 3x120mm² od słupa nr 17 linii napowietrznej Kolbuszowa – MSR2 do stacji transformatorowej „Orzech”. Warunkiem pozostawienia istniejącego kabla energetycznego w drodze jest wykonanie 3 ÷ 5 ręcznych przekopów poprzecznych na trasie kabla w obecności kierownika Posterunku Energetycznego w Kolbuszowej. W przypadku stwierdzenia zgodnych z normą odległości drogę wykonać z nawierzchni rozbieralnej (kostka brukowa).

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Adresat
2. PE Kolbuszowa
3. a/a

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Mielec

Dyrektor
Ryszard Mastyk