

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zakład w Rzeszowie

ul. Wspólna 5 35-205 Rzeszów
tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23
zakład.krakow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: KSGIII/ZIU/18W/315222/15 - 192/1/15

EXAL - Marek Tokarz

ul. Władysława Broniewskiego 16
39-400 Tarnobrzeg

Rzeszów, 30.04.2015

Dot.: Przebudowy wewnętrznej drogi gminnej na dz. nr 1501 w Kolbuszowej.

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 04.03.2013 roku wyrażamy zgodę na przebudowę drogi na niżej wymienionych warunkach:

1. Gazociąg w skrzyżowaniu z przebudowaną drogą jest zabezpieczony rurą ochronną, której końce wyprowadzone są poza skrajnię jezdni i nie wymaga przebudowy.
2. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej rury ochronnej/osłonowej powinna wynosić nie mniej niż:
 - 1,0 m do powierzchni jezdni, chodnika, lecz nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni
 - 0,5 do rzędnej dna rowu przydrożnego,
3. Projekt budowlany w zakresie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącej sieci gazowej uzgodnić w na naradzie koordynacyjnej właściwego starostwa powiatowego, a następnie w tut. Zakładzie.
4. Ważność warunków określa się do dnia realizacji inwestycji.

Ponadto w nawiązaniu do przedłożonego załącznika mapowego informujemy, że lokalizacja parkingu na sąsiedniej działce na trasie istniejącej sieci gazowej będzie możliwa po uzyskaniu stosownych warunków o które winien wystąpić Inwestor.

Z poważaniem


DYREKTOR ZAKŁADU

Krystyna Ruszel
Do wiadomości:

- Adresat
- RDG w Mielcu
- ZIU - Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień Zakład w Rzeszowie