

Kolbuszowa, 2014-11-17

RIG-7012.2.2014

EXAL – Marek Tokarz
ul. Broniewskiego 16
39-400 Tarnobrzeg

Dotyczy: Odprowadzenie wód deszczowych.

W związku z wnioskiem z dnia 05.11.2014 o wydanie warunków na przebudowę bądź zabezpieczenie istniejących urządzeń wod.-kan. zlokalizowanych pod projektowanym parkingiem przy Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej Gmina Kolbuszowa informuje, że nie wnosi uwag do załączonego projektu koncepcyjnego. Biorąc pod uwagę zalecenie Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Kolbuszowej należy w dokumentacji na parking obok Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej uwzględnić wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego do kotłowni lokalnej obsługującej budynek Urzędu Miejskiego i budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z rur PVC Ø 32 mm na PE.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba

- adresat
- a/a

Osoba do kontaktu: Piotr Kotula – tel. - 17 2271333

