



# zakład Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej

ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa, tel. 17 / 22 75 227

---

Kolbuszowa, dn. 22. 10. 2014 r.

DS. 350/155/2014

**ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY**  
ul. Piłsudskiego 111A, 36-100 Kolbuszowa  
tel./fax 017 22 75 227  
zwk.kolbuszowa@neostrada.pl  
NIP 814-14-04-608, REGON 690491851  
BS Kolbuszowa 80 9180 0008 2001 0001 9321 0001

**EXAL**

**Marek Tokarz**

ul. Broniewskiego 16  
39-400 Tarnobrzeg

**Dotyczy:** Wniosek z dn. 15. 10. 2014 r. dot. budowy parkingu przy Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej.

Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Kolbuszowej, w związku z wnioskiem j/w o podanie warunków projektowania uzbrojenia w zakresie jego przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń wod. – kan. zlokalizowanych pod projektowanym parkingiem informuje, że nie wnosi uwag do załączonej koncepcji przebudowy.

Zalecamy jednak wymianę (na PE) rur istn. przyłącza woD32 (prowadzącego do kotłowni lokalnej), będącego własnością Urzędu. Decyzja w tej sprawie należy do właściciela.

Uzgodnienie nie dotyczy kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod projektowanym parkingiem - nie jesteśmy jej zarządcą.

O planowanych robotach i ich zakresie wykonawca ma powiadomić Zakład z kilkudniowym wyprzedzeniem.

**Otrzymują:** 1. Adresat  
2. A/a

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Mieczysław Skowron