



Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, tel. 0-17 85-37-400 fax 0-17 853-64-21
e - mail: rzeszow@pzmiuw.pl www.pzmiuw.pl

EM.506.6.60.2015

Rzeszów, 28.07.2015 r.

EXAL –Marek Tokarz
39-400 Tarnobrzeg
ul Broniewskiego 16

W odpowiedzi na pismo z dnia 13-07-2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wylotu i odprowadzenie wód opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej w Kolbuszowej na dz. nr ewidencyjny 1501 do Potoku Przyrwa-Nil dz. nr ewidencyjny 1265 Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Oddział Tarnobrzeg uzgadnia:

- projektowany wylot zlokalizować na prawym brzegu potoku Przyrwa-Nil w km 23+220 potoku
- zastosować wylot typu ciężkiego (np. W-1, lub wykonać jako budowlę żelbetową monolityczną) przynajmniej 50 cm nad istniejącą rzedną dna potoku
- zachować dotychczasowy rodzaj ubezpieczenia skarp potoku tj: kosze siatkowo kamienne na geowłókninie do istniejącej wysokości – powyżej w miejscu kolektora zastosować ubezpieczenie z płyt ażurowych
- na Inwestorze ciąży obowiązek utrzymania w/w urządzeń w sprawności technicznej oraz konserwacji dna i skarp potoku w granicach działki 1265 na odcinku 100 mb przed i za wylotem
- Inwestor zawrze z Wykonującym prawa właścicielskie umowę użytkowania gruntów Skarbu Państwa pod wodami wynikającą z art.20 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. poz. 2019)
- Wszelkie roboty związane z wykonaniem w/w urządzenia wykonać pod nadzorem naszego Pracownika Pana Teofila Książka Tel. 609 174 625 mającego swoją siedzibę w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej 7.

Z up. Dyrektora

Mieczysław Dyrda
Kierownik Oddziału w Tarnobrzegu
Podkarpackiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

Otrzymują:

1. Adresat
2. PZMiUW Rzeszów Inspektorat Mielec
3. a/a