



Kolbuszowa, 2013.10.29

ZP.2711.47.2013

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu pływalni „Fregata” w Gminie Kolbuszowa wraz z instalacjami towarzyszącymi zlokalizowanej na działkach nr ew gr 633,629/5”

Ogłoszenie o zamówieniu: 214853-2013 data zamieszczenia: 15.10.2013 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 422182-2013 data zamieszczenia: 17.10.2013 r.

W związku z otrzymanymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający tj. Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, na podstawie art. 38, ust. 1, ust. 2 podaje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż ogniw fotowoltaicznych na dachu pływalni „Fregata” w Gminie Kolbuszowa wraz z instalacjami towarzyszącymi zlokalizowanej na działkach nr ew gr 633,629/5”.

Pytanie 1: W wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 23.10.2013 w odpowiedzi na pyt. 1 znalazła się informacja o wymaganiach dla inwerterów „sprawność nie mniejsza niż podana w specyfikacji”. W wyjaśnieniach specyfikacji SST dla obydwóch inwerterów STP 8000 TL-10 i STP10000 TL-10 zamieszczono wymaganie o maksymalnej sprawności 98,1%. Według kart katalogowych SMA, sprawność inwertera STP 8000 TL-10 wynosi 98%. Prosimy o wyjaśnienie, jaką sprawność mają mieć inwertery, tak aby spełniały wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza inwertery o sprawności 98%.

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba