


UWAGI:

- W słupach oświetleniowych umieścić złącza słupowe z wkładką bezpiecznikową 6A. Okablowanie wewnątrz słupów wykonać przewodem np. 3x2,5mm2
- Oznaczenie np. L=40m oznacza 40 - dł. trasy, przy każdym słupie pozostawić zapas kabla ok. 5m

- Oznaczenie np. L=40m oznacza 40 - dł. trasy, przy każdym słupie pozostawić zapas kabla ok. 5m

LEGENDA:



- proj. linia kablowa oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm²



- proj. słupy oświetleniowe $h=9\text{m}$ jednoramienne z wysięgnikiem 1.5m na fundamencie prefabrykowanym z oprawą typu AMBAR2 150W

Investor:
